

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

1 Tipo di prodotto	POLIPLAST H1 Sistema camino plastico rigido e flessibile a sezione circolare	EN 14471:2015
2 Serie: Designazione	DN 60-200 rigido con guarnizione: T120-H1-W-2-O10-LI-E-U/U0 DN 60-200 flessibile con guarnizione: T120-P1-W-2-O30-LI-E-U0	
3 Utilizzo	Convogliamento prodotti della combustione da apparecchi termici verso l'atmosfera esterna	
4 Tipo di sistema di valutazione delle prestazioni secondo CPR, Annex V	Sistema 2+ and Sistema 4 (per i terminali comignolo)	
5 Ente notificato e certificato FPC	KIWA GASTEC ITALIA spa via Treviso, 32/34 - San Vendemiano (TV) - Italy Certificato n° 0063CPD54906	
6 Dichiarazione di prestazione		
Resistenza a compressione sugli elementi a T	DN 60: fino a 30 m di elementi lineari DN 80-160: fino a 25 m di elementi lineari DN 125-160: fino a 20 m di elementi lineari	
Resistenza a compressione su supporti murali	DN 60-125: fino a 20 m di elementi lineari DN 160-200: fino a 15 m di elementi lineari	
Resistenza al fuoco	DN 60-200: Condotta con guarnizioni: T120 O	
Classe di tenuta alla pressione	DN 60-200: H1 sistema rigido con guarnizione DN 60-200: P1 sistema flessibile con guarnizione	
Valore medio di rugosità	DN 60-200: 0.3 mm condotto rigido e 2 mm condotto flessibile	
Classe di reazione al fuoco	DN 60-200: C/E	
Resistenza allo shock termico	DN 60-200: No	
Installazione non verticale	DN 60-200: 2.5 m	
Altezza autoportante	DN 60-200: NPD	
Durabilità		
Resistenza alla diffusione del vapore	DN 60-200: Sì	
Resistenza alla condensa	DN 60-200: Sì	
Resistenza alla corrosione	DN 60-200: V2	
Resistenza al congelamento	DN 60-200: Sì	

La prestazione del prodotto identificato nei punti 1 e 2 è conforme alla dichiarazione di prestazione di cui al punto 6.

La presente dichiarazione di Prestazione è redatta sotto la responsabilità esclusiva del costruttore/intestatario.

Giussano, 15 luglio 2019

Viganò Emanuele,
Presidente Consiglio di Amministrazione

