

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

1 Tipo di prodotto	EUROSEL H1 EN 1856-2:2009 Condotto e Canale da Fumo Metallico Rigido a sezione circolare
2 Serie: Designazione	DN 80-400 condotto con guarnizione: T200-H1-W-V2-L50040/50-O DN 80-400 condotto senza guarnizione: T600-N1-W-V2-L50040/50-G DN 80-400 canale da fumo senza guarnizione: T600-N1-W-V2-L50040/50-G600M
3 Utilizzo	Convogliamento prodotti della combustione da apparecchi termici verso l'atmosfera esterna
4 Tipo di sistema di valutazione delle prestazioni secondo CPR, Annex V	Sistema 2+ and Sistema 4 (per i terminali comignolo)
5 Ente notificato e certificato FPC	IMQ Spa Via Quintiliano 43- Milano - Italy Certificato n° 0051CPD0107
6 Dichiarazione di prestazione	<p>Resistenza a compressione sugli elementi a T DN 80-130: fino a 30 m di elementi lineari da 1 m DN 150-180: fino a 25 m di elementi lineari da 1 m DN 200-250: fino a 20 m di elementi lineari da 1 m DN 300-400: fino a 15 m di elementi lineari da 1 m</p> <p>Resistenza a compressione su supporti murali DN 80-130: fino a 25 m di elementi lineari da 1 m DN 150-180: fino a 20 m di elementi lineari da 1 m DN 200-250: fino a 15 m di elementi lineari da 1 m DN 300-400: fino a 10 m di elementi lineari da 1 m</p> <p>Resistenza al fuoco DN 80-400 Condotto senza guarnizioni: T600 G DN 80-400 Canale da fumo senza guarnizioni: T600 G600 M</p> <p>Classe di tenuta alla pressione DN 80-400: H1 con guarnizione DN 80-400: N1 senza guarnizione</p> <p>Valore medio di rugosità DN 80-400: 0.1 mm</p> <p>Resistenza termica di parete DN 80-400: NA</p> <p>Resistenza allo shock termico DN 80-400 senza guarnizioni: Sì</p> <p>Installazione non verticale DN 80-400: 2.5 m di elemento lineare da 1 m</p> <p>Altezza autoportante DN 80-400: 2.0 m di elemento lineare da 1m</p> <p>Durabilità</p> <p>Resistenza alla diffusione del vapore DN 80-400: Sì</p> <p>Resistenza alla condensa DN 80-400: Sì</p> <p>Resistenza alla corrosione DN 80-400: V2</p> <p>Resistenza al congelamento DN 80-400: Sì</p>

La prestazione del prodotto identificato nei punti 1 e 2 è conforme alla dichiarazione di prestazione di cui al punto 6.

La presente dichiarazione di Prestazione è redatta sotto la responsabilità esclusiva del costruttore/intestatario.

Giussano, 15 luglio 2019

Viganò Emanuele,
 Presidente Consiglio di Amministrazione

