

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

**POLIPLASTEEL H1** **EN 14471:2015**

|  |  |
|--|--|
| <b>1</b> Tipo di prodotto  | Sistema Camino Plastico con elemento esterno di protezione in acciaio inossidabile o rame              |
| <b>2</b> Serie: Designazione   | DN 60-100 con guarnizione: <b>T120-P1-W-2-O10-LE-C-U0</b>  |
| <b>3</b> Utilizzo  | Convogliamento prodotti della combustione da apparecchi termici verso l'atmosfera esterna              |
| <b>4</b> Tipo di sistema di valutazione delle prestazioni secondo CPR, Annex V | Sistema 2+ and Sistema 4 (per i terminali comignolo)   |
| <b>5</b> Ente notificato e certificato FPC                                     | KIWA GASTEC ITALIA spa via Treviso, 32/34 - San Vendemiano (TV) - Italy<br>Certificato n° 0063CPD54906 |
| <b>6</b> Dichiarazione di prestazione  |  |
| Resistenza a compressione sugli elementi a T                                   | DN 60: fino a 30 m di elementi lineari<br>DN 80-100: fino a 25 m di elementi lineari                   |
| Resistenza a compressione su supporti murali                                   | DN 60-100: fino a 20 m di elementi lineari   |
| Resistenza al fuoco  | DN 60-100: Condotta con guarnizioni: T120 O  |
| Classe di tenuta alla pressione  | DN 60-100: P1 con guarnizione  |
| Valore medio di rugosità   | DN 60-100: 0.3 mm condotto rigido e 2mm condotto flessibile  |
| Classe di reazione al fuoco  | DN 60-100: C/E   |
| Resistenza allo shock termico  | DN 60-100: No  |
| Installazione non verticale  | DN 60-100: 2.5 m   |
| Altezza autoportante   | DN 60-100: NPD   |
| Durabilità   |  |
| Resistenza alla diffusione del vapore  | DN 60-100: Sì  |
| Resistenza alla condensa   | DN 60-100: Sì  |
| Resistenza alla corrosione   | DN 60-100: V2  |
| Resistenza al congelamento   | DN 60-100: Sì  |

La prestazione del prodotto identificato nei punti 1 e 2 è conforme alla dichiarazione di prestazione di cui al punto 6.

La presente dichiarazione di Prestazione è redatta sotto la responsabilità esclusiva del costruttore/intestatario.

Giussano, 15 luglio 2019

Viganò Emanuele,  
Presidente Consiglio di Amministrazione

